


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №4
с углубленным изучением отдельных предметов
(МБОУ СОШ №4 с углубленным
изучением отдельных предметов)
346880 Ростовская обл. г. Батайск. ул. Белорусская 86
ОГРН 1026101842634
ИНН 6141018379 КПП 614101001
тел.(факс) 8 (86354) 9-92-02
E-mail: batayskschool4@yandex.ru
от 29.12.2016 №960
на _____ от _____

Главному государственному инспектору
г.Батайска и Кагальницкого района по
пожарному надзору С.М. Луганскому

Ответ на представление №760/5-6-5 от 22.12.2016г

№ пп	Вид нарушения	Исполнение	Примечание
1.	Отсутствует план эвакуации, выполненный с применением фотолюминесцентных материалов	24.12.2016г	Выполнены работы по размещению плана эвакуации с применением фотолюминесцентных материалов
2.	В коридоре у основного входа отсутствует огнетушитель на обозначенном месте	24.12.2016г	Выполнены работы по установке огнетушителя в обозначенном месте
3.	Не обозначены знаками все места установки огнетушителей	24.12.2016г	Все места установки огнетушителей обозначены специальными знаками
4.	Помещения с вычислительной (электро) техникой не обеспечены углекислотными или хладоновыми огнетушителями	24.12.2016г	Помещения с вычислительной (электро) техникой оснащены углекислотными огнетушителями
5.	Имеющиеся огнетушители установлены выше 1,5 метра от уровня пола	24.12.2016г	Огнетушители перевешены на высоту в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ

Директор МБОУ СОШ №4
с углубленным изучением
отдельных предметов



Г.Д. Збыковская

Збыковская
С.М. Луганского